

**Утверждаю:**

Генеральный директор

ООО «Дримкас»

А.А. Шатулов

---

"29" мая 2015 г.

**Программно-технический комплекс  
VIKI Print 57 Plus K  
Инструкция по сервисному обслуживанию и  
ремонту**

Санкт-Петербург

2015

Введение .....	- 3 -
Внешний вид основного блока ПТК (ОБ) .....	- 4 -
Устройство основного блока ПТК (ОБ) .....	- 6 -
Печатающий механизм (ПМ) и системная плата ПМ .....	- 7 -
Разъёмы ОБ ПТК .....	- 7 -
Разъем питания .....	- 8 -
Разъем денежного ящика .....	- 8 -
Фискальная память FM15 (ФП).....	- 8 -
ЭКЛЗ .....	- 10 -
Кнопки и индикаторы состояния .....	- 10 -
Ввод ПТК в эксплуатацию.....	- 12 -
Сервисное обслуживание ПТК.....	- 13 -
Периодическое сервисное обслуживание .....	- 13 -
Вскрытие основного блока ПТК .....	- 13 -
Внеплановое сервисное обслуживание .....	- 13 -
Гарантийный ремонт ПТК .....	- 14 -
Обслуживание ПТК .....	- 14 -
Подготовка к фискализации .....	- 14 -
Использование сервисного ПО по настройке и проверке ПТК .....	- 15 -
Описание основных разделов сервисного ПО:.....	- 15 -
Перечень кодов ошибок .....	- 17 -
Ремонт ПТК.....	- 19 -
Условия проведения ремонта .....	- 19 -
Методика обнаружения и устранения неисправностей.....	- 20 -
Перечень возможных сообщений об ошибках: .....	- 20 -
Ремонт в условиях ЦТО .....	- 22 -
Общие рекомендации .....	- 22 -
Последовательность ремонта: .....	- 22 -
Процедура побитного сравнения внутреннего ПО FM15 с эталоном .....	- 23 -
Восстановление энергонезависимого ОЗУ .....	- 24 -
Порядок замены и активизации ЭКЛЗ при аварии ЭКЛЗ. ....	- 29 -
Структуры данных ФП.....	- 30 -
Реквизиты поставщика ПТК.....	- 31 -
Приложение 1. Схемы электрические принципиальные, сборочные чертежи СП, ИП и ФП, перечень элементов ФП. ....	32

# Введение

Наименование:

контрольно-кассовая техника модели Программно-технический комплекс **“VIKI Print 57 Plus K”**

Поставщик: **ООО “Дримкас”**, 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 62, помещение 2Н, литер А., тел. (812) 331-22-55

ПТК **“VIKI Print 57 Plus K”** внесен в «Государственный реестр контрольно-кассовой техники», разрешенной к применению на территории Российской Федерации.

ПТК **“VIKI Print 57 Plus K”** предназначен для применения организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. ПТК формирует документы (чеки), содержащие реквизиты для торговли, для услуг, для торговли нефтепродуктами, в том числе моторным топливом, газовым топливом, реквизиты для отелей и ресторанов, транспорта, почты. Кроме того, ПТК предназначен для применения платежными агентами, без встраивания в платежные терминалы, при осуществлении денежных расчетов с физическими лицами, в том числе, при приеме наличных денежных средств от физических лиц в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги для последующего перевода принятых наличных денежных средств в пользу лиц, оказывающих такие услуги (выполняющих такие работы).


Сервисное обслуживание ПТК должно производиться поставщиком ПТК или аккредитованным поставщиком центром технического обслуживания (ЦТО), на основании заключенного договора между пользователем ККТ и ЦТО.

В настоящей инструкции определяется порядок проведения сервисного обслуживания и ремонта ПТК, а также периодичность сервисного обслуживания. В случае возникновения ситуаций, не описанных в настоящей инструкции, рекомендуется обратиться к поставщику.

## Внешний вид основного блока ПТК (ОБ)



Рис.1 Внешний вид основного блока ПТК (левая, верхняя, передняя стороны)



**Рис.2 Внешний вид основного блока ПТК (правая, нижняя, задняя стороны), места пломбировки и маркировки**

## Устройство основного блока ПТК (ОБ)

Конструкция корпуса ОБ исключает его бесконтрольное вскрытие.

Корпус пломбируется представителем ЦТО при вводе ПТК в эксплуатацию.

В корпусе ОБ находятся компоненты:

Печатающий механизм (ПМ)	-
Системная плата ПМ(СП), состоящая из:	
Управляющей платы (УП)	GP58X04
Интерфейсной платы (ИП)	SKSU01
Фискальная плата (ФП)	FM15
Программное обеспечение фискального модуля	FM15.BIN
ЭКЛЗ	eФ3.058.007




Рис.3 Вид основного блока ПТК со снятым шасси

## Печатающий механизм (ПМ) и системная плата ПМ

ПМ совместно с СП обеспечивают следующие характеристики:

<b>Метод печати</b>	Построчная термопечать
<b>Скорость печати</b>	130 мм/сек
<b>Ширина бумаги</b>	57.5±0.5 мм
<b>Печать колонок</b>	384 точек/строка
<b>Символы</b>	Фонт А: 12 X 24 точки; Фонт В: 9 X 17 точек
<b>Управление печатью</b>	Совместим с командами EPSON/ESC POS
<b>Интерфейс</b>	RS232/USB
<b>Режим печати штрих-кода</b>	UPS-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODABAR/CODE39/CODE93/CODE128/QR-code
<b>Ресурс печати</b>	150 км
<b>Толщина бумаги</b>	0.06-0.08 мм
<b>Параметры электропитания</b>	DC 12В/2.5А от внешнего источника питания
<b>Денежный ящик</b>	DC 12В/1А
<b>Рабочие условия</b>	Температура: 0-45 <sup>0</sup> С, Влажность: 10-80%
<b>Условия хранения</b>	Температура: -10-60 <sup>0</sup> С, Влажность: 10-90%

Датчик окончания бумаги располагается в отсеке для бумаги и представляет собой оптический выключатель, срабатывающий при наличии бумаги.

СП и ИП ПМ размещаются внутри опечатанного корпуса ОБ. На ИП расположены входные разъемы ОБ ПТК, разъем для подключения фискальной памяти (ФП). На СП расположен разъем подключения печатающего механизма и панели управления. Электрическая схемы СП и ИП приведена в Приложении 1.

Системная плата осуществляет вывод на печать передаваемой информации и управление ПМ.

### Разъёмы ОБ ПТК

ОБ ПТК содержит разъёмы питания, денежного ящика, RS-232, USB.

Для подключения к компьютеру используется прямой кабель RS-232 9 (мама) - 9 (мама) или USB кабель А-В.

Схема кабеля RS-232

<b>В принтер</b>			<b>В компьютер</b>	
DB9 папа			DB9 мама	
	1		1	
TXD	2	-----	2	RXD
RXD	3	-----	3	TXD


	4		4	
GND	5	-----	5	GND
	6		6	
CTS	7	-----	7	RTS
RTS	8	-----	8	CTS
	9		9	

## Разъем питания

К разъёму питания подключается внешний блок питания 12В, 2,5А.

## Разъем денежного ящика

Сигнал	Вывод
	1
Земля	2
	3
Импульс 12В	4
	5
	6



## Фискальная память FM15 (ФП)

ФП крепится внутри ОБ методом неразрывного соединения.

ФП, совместно с программным обеспечением фискальной памяти обеспечивает:

- выполнение всех заявленных кассовых функций;
- соблюдение всех технических требований к ККТ;
- передачу подлежащей печати информации в СП ПМ;
- регистрацию и некорректируемое долговременное хранение фискальных данных, полученных в процессе эксплуатации ПТК;
- ведение электронного журнала работы ПТК;

Электрически, ФП подключена “в разрыв” входных интерфейсов ИП. Вся информация, передаваемая на ОБ ПТК, поступает в ФП, затем обрабатывается ФП, после этого, передается из ФП в СП и далее на ПМ. Электрическая схема ФП приведена в Приложении 2.

На плате ФП расположены разъёмы:

- X2- Разъём ФП (включающий: входной RS-232(TTL), USB, выходной RS-232(TTL))

- X3 - Разъём ЭКЛЗ (I2C)
- X4 – Разъём microSD

Дополнительно, на плате ФП может быть расположена microSD-карта. При работе ПТК, осуществляется запись всех проведенных операций на ПТК на microSD-карту (Электронный журнал).

Для обеспечения невозможности доступа к хранящейся в ФП информации и замены накопителя ФП, одна сторона ФП залита компаундом. ФП не подлежит сервисному обслуживанию или ремонту. В случае выхода ее из строя производится ее замена в сборе в соответствии с инструкцией по замене фискальной памяти.

***Примечание:** При аварии ККТ, прочтение содержимого ФП осуществляется в условиях ремонтного предприятия. Методика прочтения содержимого ФП ККМ предоставляется ремонтному предприятию по дополнительному запросу.*

В случае возникновения фатальных ошибок, описанных в разделе «Перечень кодов ошибок», силами ЦТО производится замена ФП. Необходимость замены ФП определяется сотрудником аккредитованного ЦТО.

После замены ФП, необходимо с помощью сервисного ПО, поставляемого в ЦТО, произвести восстановление текущих счетчиков и настроить конфигурацию ПТК.

В накопителе ФП регистрируется следующая информация:

Вид записи	Реквизит	Разрядность реквизита (десятичных разрядов)	Кол-во записей
Номер	Заводской номер ПТК	12	1
Фискализация	Регистрационный номер ПТК	12	1
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации-продавца (предприятия-продавца)	12	
	Дата фискализации	6	
	Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета	10	
Перерегистрация ПТК	Регистрационный номер ПТК	12	7
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации-продавца (предприятия-продавца)	12	
	Дата перерегистрации	6	
	Номер записи в ФП последнего закрытия смены перед проведением перерегистрации	4	
	Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета	10	
Активизация ЭКЛЗ	Регистрационный номер ЭКЛЗ	10	64
	Дата активизации	6	
	Номер последней закрытой смены перед проведением активизации	4	
Закрытие смены	Дата отчета	6	8000
	Номер закрытия смены	4	
	Итог сменных продаж	14	
	Итог сменных покупок	14	

## ЭКЛЗ

Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) располагается внутри ОБ. Она подключена к разъему на ФП с помощью кабеля и зафиксирована с помощью элементов крепления ЭКЛЗ, входящих в её комплект.

Сервисное обслуживание и/или ремонт ЭКЛЗ запрещен. В случае необходимости производится ее замена в сборе в соответствии с инструкцией по замене ЭКЛЗ. При замене ЭКЛЗ используется сервисное программное обеспечение.

## Кнопки и индикаторы состояния

На передней панели ОБ ПТК, расположены:

- Индикатор POWER - индикатор не горит, питание ОБ ПТК отсутствует;
- Индикатор ERROR – индикатор горит – в работе печатающего устройства ОБ ПТК возникла ошибка;
- Кнопка открытия отсека для кассовой ленты

На задней панели ОБ ПТК расположены:

- Клавишный переключатель питания

Дополнительно, при возникновении ошибок в работе, ОБ ПТК издает звуковой сигнал.

## Ввод ПТК в эксплуатацию

Ввод устройства в эксплуатацию, а также техническое обслуживание (ТО) и ремонт должны выполнять электромеханики по ремонту и обслуживанию контрольно-кассовой техники, прошедшие специальную подготовку и имеющие соответствующее удостоверение. Для ввода ПТК в эксплуатацию следует выполнить следующие действия:

1. При получении ПТК проверить целостность упаковки;
2. При отсутствии повреждений распаковать ПТК. Распаковку устройства, находившегося длительное время при температуре ниже 0°C, необходимо проводить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав его в упакованном виде в течении 12 часов;
3. Проверить наличие всех необходимых программно-аппаратных средств ПТК и убедиться:
  - в отсутствии внешних повреждений;
  - в соответствии заводского номера ПТК номеру, указанному в паспорте;
  - в наличии знаков, установленных поставщиком;
  - в соответствии номеров ЭКЛЗ, указанных в паспорте ЭКЛЗ и паспорте ПТК.
4. Разместить ПТК на устойчивом основании;
5. Включить ПТК, убедиться в нормальном завершении самопроверки (При положительных результатах автоматического тестирования, распечатывается строка “ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ”);
6. Проконтролировать и, при необходимости, откорректировать время и дату внутренних часов;
7. Запрограммировать необходимые для данного торгового предприятия заголовки и рекламный текст, коды и наименования товаров и услуг, налоговые ставки, режимы работы;
8. Провести фискализацию ПТК по методике, изложенной в инструкции налогового инспектора;
9. Наклеить знак “Сервисное обслуживание” и записать его номер в Паспорт ПТК;
10. Выполнить пломбировку ОБ ПТК марками-пломбами.
11. Оформить акт ввода в эксплуатацию.

# Сервисное обслуживание ПТК

Сервисное обслуживание ПТК включает в себя периодическое сервисное обслуживание и внеплановое сервисное обслуживание. При сервисном обслуживании ПТК для проверки его работы, рекомендуется использовать сервисное ПО.

## Периодическое сервисное обслуживание

Стоящие на учете в ЦТО ПТК должны проходить периодическое сервисное обслуживание (далее СО).

Периодическое СО ПТК предусматривает выполнение следующих действий сотрудником аккредитованного ЦТО или Поставщика:

1. Осмотр ПТК на предмет наличия и целостности знака "Сервисное обслуживание" и марок-пломб основного блока ПТК.
2. Осмотр ПТК на предмет отсутствия повреждений и трещин.
3. Проверка качества затяжки винтов, присоединенных к ПТК кабелей.
4. Вскрытие отсека рулона чековой ленты и его осмотр на предмет наличия пыли, грязи и посторонних предметов. При необходимости очистка внутренних поверхностей отсека с помощью пылесоса. Удаление загрязнений с элементов термоголовки с помощью чистящего карандаша, смоченного раствором изопропилового спирта.
5. В случае сильного загрязнения внутренних отсеков основного блока ПТК, основной блок ПТК вскрывается и производится очистка внутренних поверхностей, включая поверхность СП ПУ. Порядок вскрытия основного блока ПТК описан в разделе «Вскрытие основного блока ПТК».
6. После очистки, основной блок ПТК собирают, включают и производят распечатку чека диагностики, проверяют правильность работы подключенного периферийного оборудования. В случае отсутствия отказов и поломок, ПТК признается исправным.

Для проведения ежегодной проверки исправности, применяется сервисное ПО.

## Вскрытие основного блока ПТК

Для того чтобы вскрыть основной блок ПТК, нужно выполнить следующие действия:

1. Отвернуть четыре винта, крепящие шасси ОБ ПТК.
2. Отсоединить шасси. Расположение внутренних элементов ПТК смотри на Рисунках 3-4

## Внеплановое сервисное обслуживание

После устранения сбоев в работе ПТК, а также в случаях нарушения правил эксплуатации ПТК, например, сильного загрязнения ПТК или попадания внутрь корпуса ПТК посторонних предметов или жидкостей, проводится внеплановое сервисное обслуживание с перечнем действий аналогичным действиям при периодическом сервисном обслуживании.

## **Гарантийный ремонт ПТК**

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и комплектующих ПТК в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и проведения регулярного сервисного обслуживания и текущего ремонта.

В случае обнаружения заводского брака, возникшего по вине изготовителя, поставщик или аккредитованное ЦТО производит ремонт.

В случае нарушения правил эксплуатации ПТК или нарушения правил сервисного обслуживания, в гарантийный период, ремонт проводится за счет владельца.

## **Обслуживание ПТК**

### **Подготовка к фискализации**

Подготовка к фискализации ПТК состоит в первоначальной настройке, после чего проводится фискализация.

Режим подготовки к фискализации включает в себя настройку всех параметров работы ПТК.

После фискализации ПТК можно настраивать отдельные параметры его работы.

# Использование сервисного ПО по настройке и проверке ПТК

Для настройки параметров работы основного блока ПТК, подготовки его к фискализации, замены ЭКЛЗ и проведения проверки ПТК в рамках сервисного обслуживания используется специальное ПО, поставляемое в ЦТО, запускаемое на персональном компьютере под управлением ОС Microsoft Windows. ПО запускается файлом “Fito.exe” Для работы утилиты с основным блоком ПТК, последний должен быть предварительно подключен к компьютеру.

При подключении ОБ ПТК через USB интерфейс, при использовании ОС Windows на УУ ПТК, необходимо установить драйвер виртуального COM-порта от STMicroelectronics:

VCP\_V1.3.1\_Setup.exe для 32-разрядных Windows или

VCP\_V1.3.1\_Setup\_x64.exe для 64-разрядных.

Примечание: сервисное ПО Fito используется для работы с различным оборудованием, выпускаемым ООО “Дримкас”, поэтому некоторые функции могут быть не доступны для использования.

## Описание основных разделов сервисного ПО:

Закладка **Тестирование**.

 **Внимание:** Выполнение отдельных функций из закладки Тестирование, связанных с регистрацией продаж, и снятием отчетов, в фискальном режиме ПТК, приведет к регистрации произведенных продаж в фискальных счетчиках FM15, в накопителе ФП и ЭКЛЗ.

**Формирование документов** (Открыть документ; Печать текста; Закрыть документ; Аннулировать документ; Отложить чек; Открыть копию чека; Добавить товарную позицию; Сторнировать товарную позицию; Скидка на товар/чек; Наценка на товар/чек; Подытог; Оплата; Внесение / изъятие; Печать реквизита; Установить сумму налога; Установить сумму по тов. Группе; Печать штрих-кода; Проверка суммы документа)

**Печать отчетов** (Печать X-отчета; Печать Z-отчета; Печать фискального отчета по сменам; Печать фискального отчета по датам; Фискализация / перерегистрация)

**Работа с ЭКЛЗ** (Активизация; Закрытие архива; Печать контрольной ленты; Печать документа из ЭКЛЗ; Печать отчета по сменам; Печать отчета по датам; Печать отчета по активизации; Печать отчета по смене)

**Работа с контрольной лентой** (Стирание КЛ; Печать документа из КЛ; Печать данных по сменам из КЛ; Печать данных по датам из КЛ; Запрос информации из КЛ)

**Запрос информации из ККТ** (Запрос статуса из ККТ; Запрос статуса ЭКЛЗ; Запрос данных по смене; Запрос сведений о ККТ; Запрос данных по чеку; Запрос статуса принтера; Запрос даты / времени; Запрос статуса денежного ящика; Запрос сервисной информации; Запрос доп. информации об ошибке; Поиск картинки)

**Разные команды** (Начало работы; Читать параметры конфигурации; Записать параметры конфигурации; Печать конфигурации; Установка даты / времени; Открыть денежный ящик; Обнулить наличные в денежном ящике; Отрезать бумагу; Печатать сохраненную картинку; Печать копии последнего Z-отчета; Печать копии последней фискализации;

**Внутренние команды** (Установка скорости обмена; Авторизация; Аварийное закрытие смены; Чтение памяти ККТ; Удаление логотипа)

## ***Ручной ввод команды***

Закладка **Установка параметров кассы**. В данной закладке доступны следующие функции:

***Загрузка логотипа; Печать картинки; Загрузка картинки; Загрузка дизайна; Программирование заголовка документа; Программирование рекламы; Программирование платежей; Программирование налогов; Программирование секций; Программирование реквизитов; Программирование реквизитов ЦТО***

Закладка **Сервис**. В данной закладке доступны следующие функции:

***Запрос состояния ККТ; Запрос состояния принтера; Сервисная информация; Установка текущих даты / времени; Проверка NVR; Проверка Flash; Модификация Flash; Установка скорости обмена ККТ; Рестарт ККТ; Авторизация; Прямой канал с ЭКЛЗ; Проверка исправности ККТ; Снятие ККТ с регистрации; Замена ЭКЛЗ; Автоматизированный отчет***

## Перечень кодов ошибок

Код ошибки, возвращаемый ККТ		Описание
Decimal	Hex	
0	00h	Команда выполнена без ошибок
<b>Ошибки выполнения команд</b>		
1	01h	Функция невыполнима при данном статусе ККТ
2	02h	В команде указан неверный номер функции
3	03h	Некорректный формат или параметр команды
<b>Ошибки протокола передачи данных</b>		
4	04h	Переполнение буфера коммуникационного порта
5	05h	Таймаут при передаче байта информации
6	06h	В протоколе указан неверный пароль
7	07h	Ошибка контрольной суммы в команде
<b>Ошибки печатающего устройства</b>		
8	08h	Конец бумаги
9	09h	Принтер не готов
<b>Ошибки даты/времени</b>		
10	0Ah	Текущая смена больше 24 часов
11	0Bh	Разница во времени, ККТ и указанной в команде начала работы, больше 8 минут
12	0Ch	Вводимая дата более ранняя, чем дата последней фискальной операции
<b>Прочие ошибки</b>		
13	0Dh	Неверный пароль доступа к ФП
14	0Eh	Отрицательный результат
15	0Fh	Для выполнения команды необходимо закрыть смену
<b>Фатальные ошибки</b>		
32	20h	Фатальная ошибка ККТ
33	21h	Нет свободного места в фискальной памяти ККТ
<b>Ошибки ЭКЛЗ</b>		

65	41h	Некорректный формат или параметр команды ЭКЛЗ
66	42h	Некорректное состояние ЭКЛЗ
67	43h	Авария ЭКЛЗ
68	44h	Авария КС (Криптографического сопроцессора) в составе ЭКЛЗ
69	45h	Исчерпан временной ресурс использования ЭКЛЗ
70	46h	ЭКЛЗ переполнена
71	47h	Неверные дата или время
72	48h	Нет запрошенных данных
73	49h	Переполнение (отрицательный итог документа, слишком много отделов для клиента)
74	4Ah	Нет ответа от ЭКЛЗ
75	4Bh	Ошибка при обмене данными с ЭКЛЗ

# Ремонт ПТК

## Условия проведения ремонта

Ремонт ПТК должен производиться только в выключенном состоянии.

До начала работы сотруднику ЦТО необходимо убедиться в наличии и правильности заземления всех устройств и приборов, находящихся на рабочем месте и используемых при ремонте.


Работая с осциллографом и цифровым вольтметром, необходимо помнить, что незаземленные приборы представляют опасность.

При осуществлении пайки:

- С целью предотвращения отслаивания фольги от чрезмерного перегрева ее при выпаивании неисправных микросхем следует производить ремонт с соблюдением следующих требований:
- время пайки - минимальное, не более 4 сек;
- температура жала паяльника не должна превышать 265 град. С;
- рекомендуется использовать паяльник с заземлением.

## Методика обнаружения и устранения неисправностей.

При включении ПТК, производится автоматическое автономное тестирование с распечаткой заводского номера.



**ДИАГНОСТИКА  
ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ**

**ОСТАЛОСЬ ЗАКРЫТИЙ СМЕН В ФП: 7994**

**ЗВД.№000001                      ЭКЛЗ: 1440712923  
19-06-2015 14:31 VIKI Print 57 Plus K  
РЕГ.№7819831411                ИНН: 1234567891**

Результат диагностики.

Информация о свободных записях в ФП.

Заводской номер корпуса ПТК, Рег. номер ЭКЛЗ.

Дата, время, наименование ПТК, версия ПО

Рег. номер ПТК, ИНН.

**Рис.4 Чек автоматического тестирования**

При положительных результатах автоматического тестирования, распечатывается строка “ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ”.

В случае обнаружения неисправностей в работе ПТК, распечатывается соответствующее сообщение об ошибке.

Кроме того, предусмотрена возможность вывода на печать всех настроек ПТК и его текущего состояния с помощью сервисного ПО.

### **Перечень возможных сообщений об ошибках:**

1. "ККТ НЕ АВТОРИЗОВАНА"
2. "ОШИБКА СВЯЗИ С ФП";
3. "ОШИБКА ЗАПИСИ В ФП";
4. "ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ ФП";
5. "ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ ОЗУ";
6. "НЕ ЗАВЕРШЕНО ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ  
ПОВТОРИТЕ ОПЕРАЦИЮ"
7. "РАСХОЖДЕНИЕ НОМЕРА ЭКЛЗ";
8. "РАСХОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ СМЕН  
В ЭКЛЗ-xxxx В ФП-yyyy"
9. "ОШИБКА ТЕСТА АРХИВА ЭКЛЗ";
10. "ОШИБКА СВЯЗИ С ЭКЛЗ";
11. "НЕ БЫЛ ЗАКРЫТ АРХИВ ЭКЛЗ";
12. "ОШИБКА МОДУЛЯ ЭКЛЗ";

13. "РАСХОЖДЕНИЕ ДАННЫХ ФП И ЭКЛЗ  
ДАННЫЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ ПО ЭКЛЗ  
НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ СМЕНУ"

14. "КАРТА SD ОТСУТСТВУЕТ ИЛИ НЕИСПРАВНА"

Комментарии:

1- Изначальное состояние после сборки основного блока ПТК или замены ФП.

7- Блокировка ПТК, при попытке подключить ЭКЛЗ, активизированную в составе другого ПТК.

12- Все возможные ошибки и состояния ЭКЛЗ (кроме п.п. 7 - 11), приводящие к блокировке ПТК, диагностика и причины возникновения которых при старте ПТК невозможна. (пример - установленный в ЭКЛЗ флаг "Авария ЭКЛЗ").

## Ремонт в условиях ЦТО

### Общие рекомендации

В процессе эксплуатации ПТК могут возникать различные неисправности, связанные с отказами элементов. Такие неисправности устраняются в процессе ремонта ПТК, как правило, в условиях стационарного ремонтного центра.

Ремонт ПТК в стационаре должен производиться в определенной последовательности. Переход к следующему этапу возможен только в случае положительных результатов предыдущего этапа. Кроме того, рекомендуется проверять отсутствие обрывов (наличие электрического контакта в разъемных соединениях) а также окислов и прочих посторонних веществ.

### Последовательность ремонта:

Проверяется формирование питающих напряжений. Рекомендуется на этом этапе отключить фискальную память с ЭКЛЗ;

Заменой проверяется исправность фискальной памяти. Если восстановления работоспособности не происходит, то по характеру неисправности надо определить другой дефектный элемент на системной плате.

В условиях ЦТО следующие части основного блока ПТК подлежат ремонту в случае их выхода из строя.

- Системная плата.
- Печатающий механизм

В ПТК VIKI Print 57 Plus K для питания часов и энергонезависимого ОЗУ применяется литиевая батарейка CR1632. В случае выработки ресурса, батарейка подлежит замене. Напряжение на батарейке и возможность ее дальнейшего использования можно посмотреть в сервисной утилите для ПТК в разделе Сервисные операции.

Если в результате неисправности ФП или ЭКЛЗ невозможно закрыть смену в штатном порядке, выполняется аварийное закрытие смены.

В случае если неисправна ФП, смена закрывается в ЭКЛЗ, сменные итоги будут сформированы по данным из ЭКЛЗ. В случае если неисправна ЭКЛЗ, смена закрывается в ФП, сменные итоги будут сформированы по данным из энергонезависимой памяти ПТК.


После выполнения аварийного закрытия смены, производится замена неисправного устройства.

В случае расхождения номеров смен между ФП и ЭКЛЗ: если в ФП смен меньше, то выполняется аварийное закрытие смены, с предварительно отключенной ЭКЛЗ. В этом случае, сменные итоги будут сформированы по данным из энергонезависимой памяти ПТК. Если в ФП смен больше, то следует выполнить закрытие смены в ЭКЛЗ на отдельном стенде с применением сервисных утилит производителя ЭКЛЗ.

В случае возникновения поломок, отличных от описанных выше, или невозможности самостоятельного ремонта, обратитесь к поставщику ПТК.

## Процедура побитного сравнения внутреннего ПО FM15 с эталоном

Процедура выполняется программой FCFM15.exe, главный экран которой приведен на рисунке:



**Рис.5 Побитное сравнение внутреннего ПО**

Необходимо задать корректные значения порта, скорости(baudrate) и задать файл-эталон системной платы, после чего будет активна кнопка “Проверка ПО фискальной памяти”.

После ее нажатия происходит сравнение реального ПО с эталонным и выдается сообщение о соответствии или не соответствии эталону.

## Восстановление энергонезависимого ОЗУ


Необходимость процедуры восстановления содержимого энергонезависимого ОЗУ (далее NVR) может возникнуть в следующих ситуациях:

- после замены фискальной памяти;
- при возникновении сбоев, повлекших разрушение данных в энергонезависимом ОЗУ.

Во всех описанных случаях, на чеке диагностики при включении питания печатается сообщение об ошибке: "ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ ОЗУ";


Для поведения восстановления энергонезависимого ОЗУ, необходимо следующее оборудование и программное обеспечение:

1. Персональный компьютер с установленной ОС Windows XP.
2. Сервисное ПО для работы с ПТК "Fito.exe".
3. Интерфейсный кабель для подключения основного блока ПТК к ПК.
4. Блок питания основного блока ПТК.
5. Процедура восстановления выполняется в следующей последовательности:
  6. 1. Открыть корпус ККМ.
  7. 2. Подключить ККМ к ПК.
  8. 3. Подать питание на ККМ.
  9. 4. На чеке диагностики напечатается сообщение: "ОШИБКА КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ ОЗУ";
  10. 5. Запустить утилиту Fito.exe.
  11. 6. При старте программы выдается сообщение об ошибке (см. Рис. 6), для продолжения необходимо нажать кнопку "Далее".



**Рис 6. Пример сообщения о ошибке контрольной суммы NVR.**

12. В появившемся окне (см. Рис 7), ввести имя файла и сохранить содержимое ОЗУ в файл. Если при сохранении возникнет сообщение об ошибке контрольной суммы - нажать кнопку "Далее".



**Рис 7. Пример окна, для сохранения содержимого NVR.**

13. Проверить состояние батареи, находящейся в микросхеме NVR, для чего необходимо нажать кнопку “Статус”. На Рис.8 и Рис.9 показаны примеры ответов при разряженном и нормальном состоянии батареи.






Рис 8. Пример ответа на запрос статуса ККМ при разряженной батарее.



**Рис 9. Пример ответа на запрос статуса ККМ при рабочей батарее.**

14. На закладке “Сервис”, в окне “Проверка NVR” (см. Рис.10), ввести правильные значения оперативных счетчиков и денежных регистров. Суммы денежных регистров вводятся в копейках, без разделителей.
15. Если значения счетчиков и регистров явно неверные, рекомендуется предварительно нажать кнопку “Умолчание”, после чего установить только известные, заведомо правильные значения.



**Рис 10. Пример окна проверки содержимого NVR.**

16. После заполнения значений установить переключатель SB1-2 в положение ON при включенной системной плате и нажать кнопку “Записать”.
17. Выключить питание, SB1-2 в положение OFF и закрыть корпус ОБ ПТК.
18. Подать питание на ОБ ПТК. Убедиться, что на чеке диагностики сообщение об ошибке NVR отсутствует. Если сообщение об ошибке NVR осталось, то ФП подлежит замене.
19. Запрограммировать необходимые настройки параметров ККМ. Проверить установленные на ОБ ПТК дату и время, и при необходимости установить.
20. Закрывать смену. Если значения денежных регистров были введены неверно, правильные значения будут восстановлены из ЭКЛЗ.
21. Проверить на Z-отчете правильность введенных значений, выполненных настроек и ход часов.

## **Порядок замены и активизации ЭКЛЗ при аварии ЭКЛЗ.**

В случае выхода ЭКЛЗ из строя, необходимо:

1. Включить ККТ.
2. Если смена не закрыта, закрыть смену штатными средствами. В случае невозможности закрытия смены штатными средствами, запустить сервисное ПО (Fito.exe) и аварийно закрыть смену.
3. С помощью сервисного ПО закрыть архив ЭКЛЗ.
4. После успешного закрытия архива ЭКЛЗ, или сообщения об ошибке закрытия архива из-за неисправности ЭКЛЗ, выключить ККТ.
5. Установить в ККТ не активизированную новую ЭКЛЗ.
6. Включить ККТ.
7. Произвести активизацию новой ЭКЛЗ.

## Структуры данных ФП

Данные хранящиеся в ФП объединяются в структуры, по типам. Ниже приведены используемые структуры, и размер составляющих их полей в байтах. Вся числовая информация в ФП хранится в двоичном формате.

Структура ДАТА - любая дата, используемая в ФП:

- День - 1 байт
- Месяц- 1 байт
- Год - 2 байта(WORD)

Структура ЗАВОДСКОЙ\_НОМЕР:

- Заводской номер ПТК – 12 байт
- Контрольная сумма – 1 байт
- Признак окончания записи – 1 байт

Структура РЕГИСТРАЦИЯ - реквизиты фискализации или перерегистрации:

- Регистрационный номер ПТК – 12 байт
- ИНН владельца ПТК -12 байт
- Дата проведения регистрации – 4 байта (ДАТА)
- Номер последней перед регистрацией смены - 2 байта (WORD)
- Пароль доступа к ФП – 10 байт
- Контрольная сумма – 1 байт
- Признак окончания записи – 1 байт

Структура АКТИВИЗАЦИЯ\_ЭКЛЗ - реквизиты активизаций ЭКЛЗ:

- Номер ЭКЛЗ – 12 байт
- Дата активизации ЭКЛЗ - 4 байта (ДАТА)
- Номер смены – 2 байта
- Контрольная сумма – 1 байт
- Признак окончания записи - 1 байт

Структура Z\_ОТЧЕТ - реквизиты закрытой смены:

- Номер закрытой смены - 2 байта (WORD)
- Дата закрытия смены - 4 байта (ДАТА)
- Сумма продаж за смену - 8 байт (формат записи: сумма в копейках \* 100)
- Сумма покупок за смену - 8 байт (формат записи: сумма в копейках \* 100)
- Контрольная сумма - 1 байт
- Признак окончания записи - 1 байт

## **Реквизиты поставщика ПТК**

ООО “Дримкас”

ИНН 7802870820

194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 62, помещение 2Н, литер А.



БИК 044030704

ОГРН 1147847317749

ОКПО 71396510

Телефон (812) 331-22-55

**Приложение 1. Схемы электрические принципиальные, сборочные чертежи СП, ИП и ФП, перечень элементов ФП.**




Title: GP5004

Author: GED	Number: 000000000	Revision: 001
Date: 2000/00/00	Time: 10:00:00	Page: 1 of 1








SID-290C

Title: GP5004

Author: GZS	Number: 0020000101	Revision: V1.0
Date: 2010/01/01	Page: 1	Page Count: 1/1






Title: **GP500A**

Author: <b>CEG</b>	Number: <b>0020000101</b>	Revision: <b>V01</b>
Date: <b>2010/01/01</b>	Drawn: <b>1</b>	Drawn By: <b>CEG</b>


**Printer**



Lib and serial interface board








Author: G20	Number: 862000771	Revision: V10
Date: 2000/11/11	File:	Stamp: 11/11/00





Filename	
Number	
Designer	GGJ
Date	20140217
Time	

Comme	Descript	Designa	Footprin	LibRef	Quantity
104pF	Capacit	C1, C2,	CAPC1	CAP	5
10uF-	Capacit	C6	CAPC2	CAP	1
PESD1	Zener	D4, D5,	SOD32	D Zener	3
USB_A_	USB	J1	USB-B	USB_A_	1
20P/2.5		J2	HDR2X	COMM-	1
DB9-	DB9	J3	DB9-F	DB9	1
Header	Header,	P2	HDR2X	Header	1
10K	Resistor	R3, R4,	RESC1	RES	5
SP232EEN	DUAL EIA-232 DRIVER	U2	SOP-16	RS232	1



FM15					Лист	Риски	Рисков
Изм.	Лист	№ Докл.	Подпись	Дата			
Разработ.	Данченко Н						
Проб.	Шиман А						
Технопр.							
Нормир.	Пермяков Р						
Умб.	Шиман А						
FM15					Лист		
					Листов		
FM15					ООО "Дримкас"		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №





Инв. № дудл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

FM15-v4.001.CB



				FM15-v4.001.CB			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
						0,04	2:1
Разраб.	Данилов Н				Лист		Листов 1
Пров.	Шишкин А						
Т.контр.							
Н.контр.	Меркулов Р						
Утв.	Шишкин А						
					ООО "Дримкас"		

Копировал

Формат А3





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<b>Кварцы</b>		
		12		KX-9A-12 MHz	1	QZ1
		13		ABS07-32768 Hz	1	QZ3
				<b>Резисторы</b>		
		14		R0603-22R 5%	2	R1, R2
		15		R0603-10k 5%	6	R3...R5, R7, R12, R13
		16		CAT16-333J4-33k 5%	1	R6
		17		R0603-360R 5%	1	R8
		18		R0603-180R 5%	1	R9
		19		R0603-4k7 5%	2	R10, R11
		20		R0603-33k 5%	4	R14...R17
				<b>Переключатели</b>		
		21		MCDM(R)-02-T	1	SW1
				<b>Диоды</b>		
		22		PRTR5V0U2X SOT143	1	VD1
				<b>Разъемы</b>		
		23		PLS-05	1	X1

					<b>FM15 v4</b>			Лист
								3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. Инв. №		Инв. № дубл.		
						Подп. и дата		

